



Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gnieźnie

ON-HK.903.32.226.2023

Gniezno, dnia 29.11.2023



KM

Prezes  
REMONDIS Aqua  
Trzemeszno Sp. z o. o.  
ul. 1 Maja 21  
62-240 Trzemeszno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Kruchowo**.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/2364/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 25.09.2023 r. wody pobranej w dniu 19.09.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa w Kruchowie – pokój nauczycielski
  - N/2364/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 26.09.2023 r. wody pobranej w dniu 19.09.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa w Kruchowie – pokój nauczycielski
- wydane przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarно- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdanie z badań nr:

- P/0/04/2023/108/FM/3 z dnia 19.10.2023 r. wody pobranej w dniu 10.10.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Kruchowo 62, 62-237 Trzemeszno – pralnia

---

Powiatowa Stacja  
Sanitarно-Epidemiologiczna w Gnieźnie  
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno  
Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 61 4262242 w 221  
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl  
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl  
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250  
BDO 000199512  
www.gov.pl/web/psse-gniezno  
PSSEGniezno/SkrytkaESP

wydane przez Laboratorium Badawcze GBA POLSKA Sp. z o. o., ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o. o. w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska  
specjalista zdrowia publicznego

Załącznik: 1

1. Klauzula informacyjna zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Trzemeszna – Przesłano ePUAP
3. aa

J.SZ.